

MANEJO DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIE de 25 mm.

1. Abrir la puerta del armario o romper el cristal (según modelos).
2. Abrir la llave de paso del agua.
3. Desenrollar la manguera.
4. Sujetar la lanza-boquilla y dirigir el chorro de agua hacia la base del fuego.



BIE de 45 mm.

Ha de ser utilizado por, al menos, dos personas

1. Abrir la puerta del armario o romper el cristal (según modelos).
2. Desplegar o desenrollarla en su **totalidad**.
3. Abrir la llave de paso del agua.
4. Sujetar la lanza-boquilla y dirigir el chorro de agua hacia la base del fuego.

BIBLIOGRAFÍA.

-R.D. 2177/96 Normas Básicas de Edificación.
-I.N.S.H.T. N.T.P. 536

Para más información:

- Servicio de Prevención 947 257470

Código
Riesgo:
12

Incendio:
Métodos de extinción

Los incendios se clasifican según el material combustible en:

- TIPO A: Fuegos de materiales **sólidos**, principalmente de tipo orgánico. La combustión se realiza produciendo brasas. Maderas, papel, cartón, tejido ...
- TIPO B: Fuegos de **líquidos** o de sólidos que con calor pasan a líquidos.,
- TIPO C: Fuegos de **gases**. Acetileno, butano, propano, gas ciudad.
- TIPO D: Fuego de metales y productos **químicos**.
- TIPO E: Fuegos producidos por equipos **eléctricos** y material eléctrico en uso.

MANEJO DE EXTINTORES PORTÁTILES



- A) Descolgar el extintor de la pared y dejarlo sobre el suelo en posición vertical en el mismo lugar donde estaba situado, para:
- 1) Golpear, ligeramente, en el suelo, para suspender las partículas que, con el tiempo, se han depositado en el fondo.
 - 2) Quitar el pasador de seguridad.
 - 3) Efectuar un corto disparo para comprobar su operatividad.
- B) En el lugar del incendio:
- 1) Apuntar a la base de las llamas.
 - 2) Apriete el gatillo con el extintor en posición vertical.
 - 3) Extienda el contenido:
 - A) en fuegos horizontales: barrer de un lado a otro en la superficie.
 - B) en fuegos verticales: barrer de abajo hacia arriba en toda su longitud.
 - 4) si es de tipo eléctrico:
 - A) Corte la corriente.
 - B) Proyectar el agente extintor



La duración, aproximada, de un extintor portátil de 6 Kg es de unos 20 segundos.



Una vez usado, el extintor **NO** debe ser colocado en su lugar de origen.

MANEJO DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA



La Boca de Incendio Equipada, más conocida por sus siglas BIE, es un equipo completo de lucha contra incendios, que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la red de abastecimiento de agua. Incluye, dentro de un armario, todos los elementos necesarios para su uso: manguera, devanadera, válvula y lanzaboquilla.

Es un sistema eficaz e inagotable para la lucha contra incendios, que por su eficacia y facilidad de manejo, puede ser utilizado directamente por los usuarios de un edificio en la fase inicial de un fuego o incendio.

