

## ANEXO 1 - Instalaciones y equipos incluidos en el contrato

### Relación general de equipos de producción

| EQUIPO                                  | MARCA          | MODELO         | POTENCIA               | UBICACIÓN           |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
| 3 Calderas de calefacción               | SADECA         | EUROBLOC F-680 | 680.000 Kcal           | Central térmica     |
| 3 Quemadores mixtos                     | Weishaupt      | GL 5/1         | 940Kw                  | Central térmica     |
| 3 Bombas de calefaccion                 | Ercole Marelli | MV-132-4-S     | 5,5 Kw                 | Central térmica     |
| 2 Bombas de radiadores                  | INTERNAL       | 13-40/20       | 1,5 C.V.               | Central térmica     |
| Caldera de ACS                          | SADECA         | DOMINO         | 200.000 Kcal           | Central térmica     |
| Quemador mixto                          | Weishaupt      | GL 1/1         | 335 Kw                 | Central térmica     |
| 2 Acumuladores convencionales A.C.S.    |                |                | Capacidad 2000 L       | Central térmica     |
| 72 Paneles solares térmicos             | MADE           | 5000-S         | Superficie util 2.2 m2 | Central térmica     |
| 2 Acumuladores de energía solar térmica |                |                | Capacidad 5000 L       | Central térmica     |
| 2 Bombas de circuito primario           | GRUNDFOS       | 50-120 F       |                        | Central térmica     |
| 2 Bombas de circuito secundario         | GRUNDFOS       | 40-60 2F       |                        | Central térmica     |
| Intercambiador de placas                | ALFA LAVL IB   | 10/15-110/150  |                        | Central térmica     |
| Unidad Frigorífica                      | CARRIER        | 30GK 085-245   | 397Kw                  | Central frigorífica |
| Unidad Frigorífica                      | CARRIER        | 30RB-0402      | 192kW                  | Central frigorífica |

|                                           |                |            |                    |                     |
|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|
|                                           |                |            |                    | Central frigorífica |
| 2 Bombas Circuito primario                | WILO           | IL-E80/170 | 15 Kw              | Central frigorífica |
| 2 Bombas circuito secundario              | WILO           | TL-4       | 4 Kw               | Central frigorífica |
| 2 Bombas circuito secundario              | WILO           | TL-5       | 7.5 Kw             | Central frigorífica |
| Depósito de gasoleo calefacción enterrado |                |            | Capacidad 40.000 L |                     |
| Grupo de presión gasoleo                  | INPRO          | GP-300 GE  | Caudal 300 L/h     |                     |
| Grupo electrógeno de emergencia           | Electra Molins | EMV-360    | 360 Kw             | Edificio técnico    |
| Depósito de gasoleo A exterior            |                |            | Capacidad 2000 L   | Edificio técnico    |
| Grupo de presión gasoleo A                | INPRO          | GP-30 NW   | Caudal 30 L/h      | Edificio técnico    |

**Relación general de equipos de consumo**

| EQUIPO                          |          |          |                                                |             |
|---------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------|
| Climatizador Pasillo Vestuarios | AEROTER  | CHA      | De Pasillo Personal a Cuadrado de Baja Tensión | Planta Baja |
| Extractor Campana Cocina        | TREMOVEN | EX-244   | Cocina                                         | 2ª Planta   |
| Climatizador Urgencias          | AIRVENT  | PB-8,5 E | Urgencias y Hospital de Día                    | Planta Baja |
| Extractor Urgencias             | TREMOVEN | EX-2 CA  | Urgencias y Hospital de Día                    | Planta Baja |

|                                   |          |            |                                         |                      |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Humidificador Urgencias           | CAREL    | UE045HL000 | Urgencias y Hospital de Día             | Planta Baja          |
| Climatizador Radiología           | AEROTER  | CHA        | Radiología y Sala de Espera             | Planta Baja          |
| Extractor Radiología              | TERMOVEN | EX/248     | Radiología y Sala de Espera             | Planta Baja          |
| Climatizador Vestuarios           | AEROTER  | C-2 CHA    | Taller Mto. Vestuarios y Farmacia       | Planta Baja          |
| Extractor Vestuarios              | TERMOVEN | EX/245     | Taller Mto. Vestuarios y Farmacia       | Planta Baja          |
| Climatizador Laboratorios         | AEROTER  | CMA        | Laboratorios                            | Planta Baja          |
| Extractor Laboratorios (Rotativo) | TERMOVEN | EX/249     | Laboratorios                            | Planta Baja          |
| Recuperador Laboratorios          | STOC     | WLA-40-K   | Laboratorios                            | Planta Baja          |
| Climatizador Anatomía Pat.        | AEROTER  | CHA        | Anatomía Patológica (toda la zona)      | Planta Baja          |
| Extractor Anatomía Pat.           | TERMOVEN | EX/246     | Anatomía Patológica (toda la zona)      | Planta Baja          |
| Recuperador Anat.Pat. (Rotativo)  | STOC     | WLA-45-K   | Anatomía Patológica (toda la zona)      | Planta Baja          |
| Climatizador Rehabilitación       | AEROTER  | CHA        | Rehabilitación, Extracciones y Despacho | Planta Baja          |
| Extractor Rehabilitación          | TERMOVEN | EX/250     | Rehabilitación, Extracciones y Despacho | Planta Baja          |
| Climatizador Consultas Derecha    | AIROTEC  | CHA-12750  | Consultas Derechas                      | Terraza 1ª<br>Planta |
| Climatizador Consultas Izquierda  | AIROTEC  | CHA-11000  | Consultas Izquierdas                    | Terraza 1ª<br>Planta |
| Climatizador Cafetería            | AIROTEC  | CHA-300    | Cafetería                               | Terraza 1ª<br>Planta |
| Extractor Cafetería               | AIROTEC  | E-2500     | Cafetería                               | Terraza 1ª<br>Planta |
| Climatizador Hall Principal       | AIROTEC  | CHA-6800   | Hall Principal, Pasillos y Despachos    | Terraza 1ª<br>Planta |

|                             |         |            |                                               |                      |
|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Climatizador Salón de Actos | AIROTEC | CHA-5270   | Salón de Actos                                | Terraza 1ª<br>Planta |
| Recuperador Salón de Actos  | AIROTEC | CHA-5270   | Salón de Actos                                | Terraza 1ª<br>Planta |
| Climatizador Pediatría      | AIRVENT | PB-5       | Pediatría y Ginecología                       | Terraza 2ª<br>Planta |
| Climatizador Paritorios     | AIRVENT | PB-10      | Paritorios y Esterilización                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor Paritorios        | AIRVENT | PB-6       | Paritorios y Esterilización                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Humidificador Paritorios    | CAREL   | UE045HL000 | Paritorios y Esterilización                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Cortina Hall Principal      | TROX    | TBS/ 50    | Entrada Hall Principal                        | Falso Techo          |
| Fan Coil 1 Cocina           | MERCURI | 23         | Oficina, Entrada y Emplatado                  | Falso Techo          |
| Fan Coil 2 Cocina           | MERCURI | 21         | Estar, Lava Ollas, Recepción Mercancías y Pª. | Falso Techo          |
| Fan Coil 3 Cocina           | MERCURI | 17         | Boxe's Preparación                            | Falso Techo          |
| Fan Coil 4 Cocina           | MERCURI | 23         | Horno Cocción                                 | Falso Techo          |
| Climatizador Quirófano 1    | AIRVENT | PB - 2,5   | Quirófano 1                                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor Quirófano 1       | AIRVENT | PB - 1     | Quirófano 1                                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Humidificador Quirófano 1   | CAREL   | UE010HL000 | Quirófano 1                                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Climatizador Quirófano 2    | AIRVENT | PB - 2,5   | Quirófano 2                                   | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor Quirófano 2       | AIRVENT | PB - 1     | Quirófano 2                                   | Terraza 2ª<br>Planta |

|                                  |            |             |                            |                      |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| Humidificador Quirófano 2        | CAREL      | UE010HL000  | Quirófano 2                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor General Quirófanos     | AIRVENT    | PB - 2,5    | Pasillo Quirófanos         | Terraza 2ª<br>Planta |
| Climatización Reanimación        | AIRVENT    | PB - 8,5    | Reanimación                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor Reanimación            | AIRVENT    | PB - 8,5    | Reanimación                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Humidificador Reanimación        | CAREL      | UE045HL000  | Reanimación                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Climatizador Quirófano 3         | AIRVENT    | PB - 3      | Quirófano 3                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor Quirófano 3            | AIRVENT    | PB - 1      | Quirófano 3                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Humidificador Quirófano 3        | CAREL      | UE010HL000  | Quirófano 3                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Climatizador Quirófano 4         | AIRVENT    | PB - 3      | Quirófano 4                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Extractor Quirófano 4            | AIRVENT    | PB - 1      | Quirófano 4                | Terraza 2ª<br>Planta |
| Humidificador Quirófano 4        | CAREL      | UE010HL000  | Quirófano 4                | Terraza 2ª<br>Planta |
| CI H-1 Hospitalización 2ª Planta | AIROTEC    | CHA - 16523 | Medicina Interna y Cirugía | Terraza 2ª<br>Planta |
| Recu. H-1 Hospitaliz. 2ª Planta  | AIROTEC    | CHA - 16523 | Medicina Interna y Cirugía | Terraza 2ª<br>Planta |
| Humidificador H-1                | HIGROMATIC | C 45 EMP    | Medicina Interna y Cirugía | Terraza 2ª<br>Planta |
| CI H-2 Hospitalización 2ª Planta | AIROTEC    | CHA - 16309 | Medicina Interna y Cirugía | Terraza 2ª<br>Planta |

|                                           |             |                  |                                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Recu. H-2 Hospitaliz. 2ª Planta           | AIROTEC     | CHA - 16309      | Medicina Interna y Cirugía        | Terraza 2ª Planta |
| Humidificador H-2                         | HIGROMATIC  | C 45 EMP         | Medicina Interna y Cirugía        | Terraza 2ª Planta |
| Climatizador D-1 Administración-Dirección | AIROTEC     | CHA - 10000      | Administración - Dirección        | Terraza 2ª Planta |
| Climatizador D-2 Administración-Dirección | AIROTEC     | CHA - 10000      | Administración - Dirección        | Terraza 2ª Planta |
| Ext. Gral. Administración-Dirección       | AIROTEC     | V - 500          | Administración - Dirección        | Terraza 2ª Planta |
| Bomba de Calor Archivo Hª Clínicas        | HITECSA     | AXCB 402         | Historias Clínicas                | Sótano            |
| Bomba de Calor Biblioteca                 | HITECSA     | ACVB 1001        | Biblioteca                        | Sótano            |
| Extractor Hª Clínicas                     | SOLER&PALAU | CBA - 160        | Historias Clínicas                | Sótano            |
| Bomba de Calor Sala Informática           | GENERAL     | ARG 26 UUAN      | Sala de Ordenadores               | Informática       |
| Split Techo Informática                   | CARRIER     | 40 GK 036        | Sala de Ordenadores               | Informática       |
| Split Techo Capilla                       | CARRIER     | MMU-APO18<br>1MH | Capilla                           | 2ª Planta         |
| Split Techo Sala Espera Quirófanos        | CARRIER     | MMU-APO18<br>1MH | Pasillo 2ª Planta (Sala de Estar) | 2ª Planta         |
| Split Techo Laboratorios                  | CARRIER     | MMU-APO18<br>1MH | Análisis Clínicos                 | Planta Baja       |
| Casette Techo Radiología                  | GENERAL     | ABG - 18FBBJ     | Control Radiología                | Control R.        |
| Bomba de Calor Radiología *TAC*           | MITSUBISHI  | FDC406HES3       | T.A.C.                            | T.A.C.            |

## Anexo II. Personal a subrogar

| <i>D.N.I.</i> | <i>F.Antig.</i> | <i>G.Prof.</i> | <i>Cont.</i> | <i>Categoría</i>       |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 07800187J     | 01/07/1987      | 2              | 100          | Maestro Industrial     |
| 12327419V     | 01/07/1987      | 4              | 401          | Oficial 1 <sup>a</sup> |
| 12323313M     | 01/01/1996      | 4              | 401          | Oficial 1 <sup>a</sup> |
| 12245269T     | 01/07/1987      | 4              | 401          | Oficial 1 <sup>a</sup> |
| 12326030P     | 01/08/1991      | 4              | 401          | Oficial 1 <sup>a</sup> |
| 12326685L     | 01/04/1992      | 4              | 401          | Oficial 2 <sup>a</sup> |

### NOTA INFORMATIVA

EXPEDIENTE: P.A. 2020003592

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,  
CONDUCCIÓN Y VIGILANCIA DE DIVERSAS INSTALACIONES  
DEL HOSPITAL DE MEDINA DEL CAMPO

Se pone en conocimiento de los licitadores, que quienes lo deseen, y previa cita con el Centro, podrán realizar una visita a la sede del HMDC, para conocer las instalaciones, espacios disponibles, limitaciones, distancias, etc.

(Teléfono de contacto: 983-838000 / Ext. 88510 o 88416)